



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Spółeczne Towarzystwo

Mysłowice 27.08.2010

Hospicjum Cordis

Ul. Cegielniana 7b

41-400 Mysłowice

PYTANIA I ODPOWIEDZI OD OFERENTÓW ZADANE DO DNIA 27.08.2010.

1. Prosimy o sprecyzowanie:

"oprawy jarzeniowe 2×36W i 1×36W mocowane do stropu stałego nad panelami z zabudowanymi w miejsce typowego elementu stropu szyby matowe"

Czy to ma być zwykła belka świetłówkowa z odbłyśnikiem z blachy? Czy dobrze rozumiemy, że oprawa będzie mocowana nad sufitem podwieszonym do stropu właściwego i będzie "przeświecać" przez szybę, płytę zamontowaną w suficie podwieszonym?

Belki /bez kloszy ale z dyfuzorem/ montowane są do stropów. Pod stropem podwieszamy sufit typu np. Ecophon, do którego montujemy /w miejscu pod belką/ pleksę matową /jako "klosz" dla wyżej zawieszanej projekcji przez rurę oświetleniową/.

2.

Proszę o doprecyzowanie w sprawie zastosowania stawki podatku VAT. W odpowiedziach do zapytania ofertowego Zamawiający wskazał na zastosowanie 7% stawki podatku, jednak z ustawy o podatku VAT wynika że wszelkiego rodzaju wyposażenie (technologia kuchni i pralni) powinno być opodatkowane 22% stawką VATu.

Prosimy o umieszczenie na stronie załącznika nr 2a o którym mowa o odpowiedziach do zapytania ofertowego gdyż do tej pory nie został zamieszczony.

Wyposażenie kuchni - oznacza urządzenia, meble i wyposażenie, narzędzia itp.
Technologia kuchni - oznacza zespół instalacji i urządzeń związanych z tą instalacją, tworzących całość /do technologii nie należy nóż mechaniczny ani ścierka/.

Wg naszych założeń technologia kuchni podlega stawce podatku VAT - 7 %, co nie zmienia faktu, w przypadku zakupu pojedynczego urządzenia, iż VAT będzie występował w stawce 22%.

Załącznik 2a został umieszczony na stronie internetowej w zakładce „Przetargi” w dniu 25.08.2010.

3.

Ponieważ większość materiałów sprowadza się na konkretne zamówienie dostawcy wymagają wniesienia zaliczki. Ponieważ termin realizacji inwestycji jest dość krótki trzeba zamawiać materiał ze znacznym wyprzedzeniem. Prosimy o podanie jak będzie rozwiązywana sytuacja zamawiania materiałów przez Zamawiającego w momencie kiedy będzie on już zadatkowany przez Wykonawcę u innego dostawcy.

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.

Na budowie będzie koordynator, który od daty podpisania umowy będzie posiadał wiedzę o zamawianych materiałach.

4.

Prosimy również o podanie rozwiązania w przypadku opóźnień w dostawach materiałów dostarczanych przez Zamawiającego.

Przyjmuje się rozwiązania standardowe, w tym decyzje, które wyda koordynator w terminie wyprzedzającym tak, aby nie ucierpiał na tym harmonogram robót.

5.

W nawiązaniu do odpowiedzi w pkt I. 1. g informujemy, że w całym kosztorysie nie występuje styropian FS 20 gr. 8 cm więc nie może być ujęty w wycenie przy kominach z cegły. Płytki klinkierowa zawarta w kosztorysie jest w elewacji i służy do okładziny cokołu na elewacji. W dziale „roboty wykończeniowe (dach część pozostała)” występuje tylko budowa kominów z cegły.

Autor przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego poinformował nas, że wykonanie kominów wg krytykowanej technologii /co do kosztorysu/ powinno występować w pozycji pod nazwą „budowa kominów”. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie potrafi tego wyjaśnić i proponuje pozycję tą przyjąć wg uznania, tym bardziej, że projektant pozwala na inną metodę wykonania kominów. Koordynator sugeruje, aby pozostać tylko i wyłącznie na pozycji „budowa kominów tylko z cegły”.